



Zápis ze Stavební komise

dne: 24.5.2012 v Králově Dvoře

Přítomni: Jaroslav Cipra, Josef Antoniv, Luboš Krbec, Pavel Vališ, Josef Habán

Omluveni: Milan Ponižil, Radek Novák

Hosté: Petr Vychodil, Mgr. Pavel Bokr, Ing. Marek Pejchal, Ing. Jan Semerád

Program: Chodník Zahořany

1. Zahájení

Členy komise přivítal předseda komise p. Cipra a seznámil přítomné s programem jednání. Pan starosta Petr Vychodil představil p. projektanta Ing. Marka Pejchala a p. Ing. Jana Semeráda. Tito pánové seznámili přítomné s projektovou studií a vysvětlili o jaké problémy se bude jednat v případě realizace budoucího chodníku v městské části Zahořany.

2. Místo navrhované stavby

V 15.30 se všichni účastníci stavební komise přepravili na místo navrhované stavby (chodníku) v městské části Zahořany.

3. Celkový popis situace navrhovaného chodníku

Jedná se o místo po pravé straně komunikace směrem na Hudlice, v délce cca 1 km. V současnosti se v prostoru navrhovaného chodníku nachází zejména nezpevněné plochy a vzrostlá zeleň. Prostor pro chodník je většinou úzký i svažité.

Podle ČSN normy 736110 má být chodník široký od cca 150-200 cm a od krajnice vozovky 100 cm. A to podle místních podmínek není možné v celé délce dosáhnout. Někde je místo celkem i s krajnicí cca 60 cm široké. Pro dost vysoký svah by bylo nutných 100 cm od vozovky, taras někde vysoký cca 120-150. Potom vlastní chodník znovu další opěrku, nad ní - většinou u zahrad nové podezdívky.

- přeložky inženýrských sítí (plyn, voda, elektřina)
- úprava (nový plot), oplocení sousedních pozemků
- majetkoprávní projednání (souhlasy vlastníků, výkupy pozemků)
- podél chodníku by bylo nutno vybudovat zábradlí
- přeložka betonových sloupů
- bourání soukromého tarasu (výkup)




zápis č.2/2012

4. Závěr

Všichni přítomní podporují trasování chodníku dle projektové studie firmy SUNCAD, tzn. podél Dibeřského potoka.

V Králově Dvoře dne 7.6.2012



Jaroslav Cipra
Předseda Stavební komise